

产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC24024426014

发证日期: 2025年10月16日 有效期至: 2030年10月15日

委托人名称 锦浪科技股份有限公司

及注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

制造商名称 锦浪科技股份有限公司

及注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

生产企业名称 锦浪科技股份有限公司

及生产地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

产品名称和系列、光伏并网逆变器

规格、型号 G6-GR3P30K03、G6-GR3P33K、G6-GR3P36K、G6-GR3P40K-HV(见附件)

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018 (不含加权效率试验和故障穿越试验)

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求,特发此证。 本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年04月01日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



^{滋发:} 谢肇煦



中国质量认证中心有限公司 中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话: +86 10 83886666 http://www.cqc.com.cn



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第1页共1页

证书编号: CQC24024426014

纸号:

G6-GR3P40K-HV

直流输入: MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*3; 交流输出: 3/PE~, 480V, 50Hz, Max. 53A, 额定交流输出功率 40kW;

G6-GR3P36K

直流输入: MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*3; 交流输出: 3/N/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 60. 2A, 额定交流输出功率 36kW;

G6-GR3P33K

直流输入: MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*3; 交流输出: 3/N/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 55. 1A, 额定交流输出功率 33kW;

G6-GR3P30K03

直流输入: MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A*3; 交流输出: 3/N/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 50. 2A, 额定交流输出功率 30kW;

注:此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心有限公司 中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话: +86 10 83886666 http://www.cqc.com.cn